

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ,
НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ**
государственное казенное
общеобразовательное
учреждение Краснодарского края
специальная (коррекционная) школа № 15
г. Славянска-на-Кубани
ИНН 2349020972 КПП 234901001
ОГРН 1022304649652 e-mail:
wcola15@mail.ru
353564, г. Славянск-на-Кубани,
ул. Стаханова, д.16 тел. 8(86146) 4-12-26

Начальнику территориального
отдела Управления
Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по Краснодарскому
краю в Славянском,
Красноармейском,
Калининском районах
С.А.Осмоловскому

От _____ № _____
№ 01-11/216 от 16.07.2024

Об исполнении предписания

С целью устранения выявленных нарушений обязательных требований Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 г. № 32, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021г. №2, во исполнение Предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 13.03.2024 г. № 33п-25-2024 в государственном казенном общеобразовательном учреждении Краснодарского края специальной (коррекционной) школе № 15 г. Славянска-на-Кубани выполнены следующие мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения, выявленного в ходе проверки	Мероприятия по устранению нарушений, сроки исполнения
1.	СП 2.4.3648-20 П.2.7.3.: не осуществляется контроль за температурой воздуха в 2-х учебных кабинетах основного здания с помощью бытовых термометров	Установлены бытовые термометры в учебных кабинетах основного здания (школа литер Б каб.№30, №28) Нарушение устранено (фото прилагается)

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Краснодарскому краю
Территориальный отдел Управления
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека по Краснодарскому краю
в Славянском, Красноармейском,
Калининском районах
Дзержинского ул., 243, г. Славянск-на-Кубани
Краснодарский край, 353567
Телефон/факс: 8 (86146) _____

2.	СанПиН 1.2.3685-21 глава V табл.5.54: установлен недостаточный уровень искусственной освещенности в учебном кабинете №3, в цехе первичной обработки овощей на пищеблоке	Произведена замена светильников, смена ламп . Уровень искусственной освещенности соответствует норме (Протокол измерения освещения №3169 от 22.05.2024г) Нарушение устранено (прилагается: Протокол измерения освещения №3169 от 22.05.2024г, фото)
3.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 п.3.4 – допущено совместное хранение на пищеблоке личных вещей совместно с рабочей одеждой и обувью в специально отведенном месте.	Для хранения личной одежды и обуви, а также для хранения рабочей одежды установлено два отдельных закрытых шкафа в специально отведенном месте . Нарушение устранено (фото прилагается)

Директор ГКОУ школы № 15
г.Славянска-на-Кубани



С.Д. Серовая